SUFIT

ЧЕК-ЛИСТ ИДЕАЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

10 КРИТИЧЕСКИХ ПУНКТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

1 ИДЕАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ ☐

Натяжка без морщин, заломов, складок (в углах).

- ☐ Полотно натянуто равномерно, без провисаний.
- ☐ Отсутствие пыли, мусора внутри потолка.
- ☐ Глянцевое полотно чистое, без отпечатков.

2 РОВНЫЙ ПЕРИМЕТР ☐

Заглушка (вставка) плотно прилегает, без щелей.

- ☐ Багет надежно закреплен, не отходит.
- ☐ Заглушка плотно вставлена по всей длине.
- ☐ Теневой зазор имеет постоянную ширину.

3 СВЕТИЛЬНИКИ В УРОВЕНЬ ☐

Все точки не провисают, установлены в одной

- ☐ Светильники отцентрированы по проекту.
- ☐ Закладные надежно закреплены, не гнутся.
- ☐ Кольца светильников целые, без сколов.

4 НЕВИДИМЫЕ ТЕРМОКОЛЬЦА ☐

Кольца скрыты корпусом лампы и не видны снаружи.

- ☐ Мощность ламп соответствует типу полотна.
- ☐ Кольца не имеют оплавлений.
- ☐ Доступ к замене ламп обеспечен.

5 АККУРАТНЫЙ ОБВОД ТРУБ ☐

Пластиковый обвод плотно прилегает, без складок.

- ☐ Обвод не деформирован и не лопнул.
- ☐ Минимальный зазор между трубой и обводом.
- ☐ Полотно рядом с обводом не повреждено.

6 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИКИ ☐

Лампы не мерцают, LED-ленты горят равномерно.

- ☐ Все выключатели работают корректно.
- ☐ Доступ к трансформаторам/драйверам (если есть).
- ☐ Провода заизолированы и закреплены.

7 ПРОЧНОСТЬ КАРНИЗОВ ☐

Скрытые карнизы и закладные закреплены не шатаются.

- ☐ Закладные рассчитаны на вес штор.
- ☐ Карниз установлен горизонтально.
- ☐ Карниз не провисает по длине.

8 ИДЕАЛЬНЫЙ ШОВ (при наличии) ☐

Тонкий шов, расположен параллельно свету.

- ☐ Шов прямой, без дефектов натяжения.
- ☐ Размещение шва оптимально по свету.
- ☐ Нет разрывов ткани в зоне шва.

9 ЧИСТОТА СТЕН И ПОЛА ☐

Грязных следов, пыли и царапин на обоях и полу нет. Прибрано.

- ☐ Стены чистые, без пыли от сверления.
- ☐ Пол чистый, без мусора и обрезков.
- ☐ На стенах нет следов рук мастеров.

10 ЗАПАХ В НОРМЕ ☐

Нет резкого «химического» запаха. Легкий запах нового.

- ☐ Резкого химического запаха нет.
- ☐ Рекомендации по проветриванию даны.

+375 (29) 5-698-698 sufit.by sufit.by@gmail.com г.Брест, ул. Крупской, 25-1а